



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности по городу Новочеркаску
ул. Пушкинская, 41 г. Новочеркасск 346400
телефоны: (86352) 5-92-76 (секретарь); (86352) 5-92-79
http://www.rostovgpn.donpac.ru E-mail:5ogpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 75/1/47

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 3 им. атамана М. И. Платова
в лице директора МБОУ СОШ № 3 им. атамана М. И. Платова
Романенко Татьяны Семеновны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Новочеркасска по пожарному надзору майора внутренней службы Лебедева П. С. № 75 от 27 февраля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. 14 марта 2013 года по 14 ч. 00 мин. 14 марта 2013 года проведена внеплановая проверка старшим дознавателем ОНД по г. Новочеркаску УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Тимониной О. Г. помещений МБОУ СОШ № 3 им. атамана М. И. Платова, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, пр. Ермака, 92/75

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 3 им. атамана М. И. Платова Романенко Татьяной Семеновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с	20.08.2013 г.	

		<p>составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года (п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД по г. Новочеркаску
УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области
 майор вн. службы Тимонина О. Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

«14» исрпс 20 13 г.

Предписания для исполнения получил:

И. С. Фоминенко
 (подпись)

«14» снрпс 20 13 г.



И. С. Фоминенко
 (должность, фамилия, инициалы)